



שינויים בעובי קירות של המרחב המוגן

1. שינויי הקטנה בעובי הקירות לגובה מגדל מרחבים מוגנים וקירות המשכיים :
 - א. בבניינים נמוכים עד גובה 4 קומות על קרקעיות וב-4 הקומות העליונות של בניין גבוהה או רב קומות, מותר לתכנן שינויים בעובי הקירות בתנאי שעובי הקיר לא יקטן מעובי הנדרש בתקנות לפי סוג המרחב המוגן, גודלו, שימוש ומיקומו (פנים, חוץ).
 - ב. בבניינים בגובה של מעל 4 קומות על קרקעיות לא תעלה סטיית הקיר על 5 ס"מ, מלבד מקרה של מרחב מוגן עליון בודד ביחס להמשך מגדל תחתיו בו תותר סטייה העולה על 5 ס"מ.
 - ג. בבניינים גבוהים ורבי קומות לא תותר הקטנת עובי הקיר בקומה מפולשת וקומה תת קרקעית.
 - ב. בקומות על קרקעיות מעל קומה מפולשת, תותר סטייה אחת לכל 4 קומות, מלבד 4 הקומות העליונות בהן תותר סטייה של 5 ס"מ בין הקומות השונות.
2. הזזות בקירות מגדל מרחבים מוגנים ביחס לקירות מעל ומתחת :
 - א. תותר הזזה בודדת של עד 15% מעובי הקיר הדק יותר לכל 4 קומות של מרחבים מוגנים. ההזזות לא יהיו מצטברות לאותו הכיוון ותובטח שמירה על גרעין החתך.
 - ב. במקרה שההזזה מתחייבת בגלל מעבר מציפוי אבן מתועש לציפוי אבן רטוב (לדוגמה שיטת ברנוביץ) תותר סטייה מקומית של לא יותר מ-5 ס"מ. יחד עם זאת עובי הקיר לאחר הסטייה לא יקטן מעובי הקיר שמעליו.